

## CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO OU SERVIÇO FORNECIDO

**Cliente:** MK VENTILAÇÃO E FILTRAGEM LTDA.

**Pedido de Compra:** 1943/20

Certificamos para os devidos fins que o filtro abaixo encontra-se dentro das especificações técnicas estabelecidas por nossa Política de Qualidade

- **Nome do Produto:** Ecopleat 592-592-78-F9
- Tipo do produto: Filtro encartonado plissado com meio filtrante de microfibras de vidro.
- Quantidade: 01 unidades
- Dimensão: 592x592x78 mm
- Área: 9,53 m<sup>2</sup>
- Classe de filtragem: F9
- Norma de ensaio: EN779
- Perda de Pressão:
  - Inicial de 180 PA para 3407 m<sup>3</sup>/h
  - Final recomendada é de 450 PA.
- Temperatura: 70° C em trabalhos contínuos.

Jaguariúna, 15 de outubro de 2020.

Camfil Latinoamerica Ltda  
Fone: 19 3847 8810

Renato Barros  
Analista de Qualidade.